

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 41-30/ЭЛ-22 от 09 ноября 2022 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория (со стационарными стендами испытания защитных средств, энергетических масел и переносным комплектом приборов) **Общества с ограниченной ответственностью «Первая пожарная компания» (ООО "ППК")**  
ИНН: 6027165240

юридический адрес: 180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 124, кв. 64;

фактический адрес: 180019, г. Псков, ул. Звездная, д.5, оф.308, стр.2;

тел. 8(8112)53-37-97;

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до и выше 1000 В**.

#### Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий (напряжением до 1кВ);
2. Измерение сопротивления заземляющих устройств;
3. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки;
4. Проверка цепи фаза-ноль в электроустановках до 1000 В с системой TN;
5. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО);
6. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 1кВ);
7. Испытание электрооборудования (напряжением до 1кВ) повышенным напряжением;
8. Испытание кабельных линий с бумажной, резиновой и пластмассовой изоляцией (напряжением до 1кВ) повышенным напряжением;
9. Испытание кабельных линий с экструдированной изоляцией (напряжением до 1кВ) повышенным напряжением;
10. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения;
11. Испытание электрозащитных средств.

Свидетельство выдано на основании акта № 41-4056/РД от 09.11.2022 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.02.2022 № ПР-240-53-О.

Срок действия свидетельства установлен до **09 ноября 2025 года**.

Заместитель руководителя

М.П.

И.В. Куроплин